



## ATEST HIGIENICZNY

**B.BK.60110.0032.2024**

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **Złączki zgrzewane PE-RT II do rur wielowarstwowych systemu instalacyjnego QIK**

Zawierający / containing: polietylen DOWLEX 2388, mosiądz CW617N

Przeznaczony do / destined: montażu w instalacjach służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, ciepłej wody użytkowej oraz w instalacjach centralnego ogrzewania

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Instalację służącą do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, przed oddaniem do użytku, należy przepłukać wodą w objętości zapewniającej jej całkowitą wymianę.

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych wyrobu/The hygienic certificate does not apply to technical parameters of the product.

Wytwórca / producer:

SMARTWELD B.V.  
4704 RV Roosendaal  
Hogerwerf 11, Holandia

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Instal - Konsorcium Sp. z o.o.  
50-424 Wrocław  
ul. Krakowska 29

**Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2027.11.25 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.**

**The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2027.11.25 or in the case of changes in composition or in technology of production.**

Data wydania atestu higienicznego: 25 listopada 2024

The date of issue of the certificate: 25th November 2024

Kierownik  
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego  
Środowiska

*z up. M. Jęmskiej*  
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB