

	DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE	Nr 008/K&B/24/Q
		Strona 1 z 1

Jako Producent: **K&B Sp. z o.o.** z siedzibą przy ulicy Krakowskiej 32 ,43-353 Porąbka; deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że poniższe wyroby:

- Przepływomierz do rozdzielaczy AR/001 QIK 92KQAR001 – zwykły
- Przepływomierz do rozdzielaczy AR/035 QIK 92KQAR035 – magnetyczny

Są zgodne z wytycznymi następujących dyrektyw (z późniejszymi zmianami):

- 2014/68/UE – Dyrektywa dot. urządzeń ciśnieniowych (PED)
- Norma zharmonizowana **PN-EN 13445-2+A1:2024-01**

Zgodnie z wytycznymi Dyrektywy PED, art. 4.3., produkty wymienione w Deklaracji, zostały wyprodukowane zgodnie z uznaną praktyką inżynierską i techniczną, dla zapewnienia bezpiecznego ich stosowania. Produkty nie posiadają oznaczenia CE (na podstawie Rozporządzenia PE i RE nr 305/2011). Bazując na postanowieniach Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dn. 17-11-2016 r., o sposobie deklarowania własności użytkowych wyrobów budowlanych oraz ich oznakowania, produkty objęte Deklaracją nie podlegają obowiązkowi oznaczania znakiem budowlanym.

Podstawowe dane techniczne produktu:

- ciśnienie maksymalne pracy: 6 bar
- temperatura minimalna pracy: 5° C
- temperatura maksymalna pracy: 60° C

Przepływomierze do rozdzielaczy mogą być stosowane w instalacjach, w których czynnikiem roboczym jest woda lub roztwór wody z glikolem (do 50% glikolu).

W imieniu producenta podpisać:

Imię i nazwisko: Michał Krason

Stanowisko: Wiceprezes

K&B Sp. z o.o.

43-353 Porąbka, ul. Krakowska 32
NIP: 9372695581 Reg. 367420812
e-mail: contact@k-and-b.pl
tel. 510 606 557 | www.k-and-b.pl

Porąbka 17.09.2023

Podpis
Wiceprezes

Michał Krason