

**AFRISO**

instalacje pod kontrolą

Deklaracja producentaFormularz
F 43

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu: Miarkownik ciągu
2. Oznaczenie typu wyrobu: FR1
3. Zamierzone zastosowanie lub stosowanie: Stosowany w kotłach na paliwo stałe. Przeznaczony do płynnej regulacji ilości dostarczanego powietrza do paleniska.
4. Nazwa i adres siedziby producenta: AFRISO Sp. z o.o., Szalsza ul. Kościelna 7, 42-677 Czekanów
5. Podstawa prawna wprowadzenia wyrobu do obrotu:
 - Dyrektywa Ciśnieniowa 2014/68/UE (PED) z dnia 15 maja 2014 r. art. 4.3.
- produkt został zaprojektowany i wytworzony zgodnie z uznaną praktyką inżynierską w celu zapewnienia bezpiecznego użytkowania i nie posiada oznakowania CE;
 - Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) art. 5. Ust. 3.
- produkt został udostępniony na rynku krajowym, po tym jak został legalnie wprowadzony do obrotu w innym Państwie członkowskim Unii Europejskiej.
6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu dla zamierzonego zastosowania	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Temperatura medium	max 115°C	-
Zakres regulacji	30÷90°C	-

7. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 6. deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Deklaracja wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.
8. Firma AFRISO Sp. z o.o. wdrożyła i stosuje system zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2015.

Wystawiona przez: Krzysztof Mainka, Dyrektor Techniczny.

W dniu: 9 grudnia 2025 r., Szalsza, Polska.

Podpis:

AFRISO Spółka z o.o.
SZALSZA, ul. Kościelna 7
42-677 C Z E K A N Ó W
NIP 631-19-79-176, Regon 273439075

Wydanie 2

Niniejsza deklaracja producenta zostaje wydana na wyłączną odpowiedzialność AFRISO Sp. z o.o.

str. 1/1